



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области  
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-mail:  
[mchs@emercom.dsc.ru](mailto:mchs@emercom.dsc.ru) Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-35-63, факс 72-39-47, e-mail: [ugps@sakhalin.ru](mailto:ugps@sakhalin.ru)

Территориальный отдел надзорной деятельности г. Южно-Сахалинска  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-085, факс 497-093

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46**

о назначении административного наказания  
за нарушение требований пожарной безопасности

« 26 » апреля 2016 г.  
(дата)

г. Южно-Сахалинск  
(место рассмотрения)

Я, Государственный инспектор г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору Юртаева Олимпиада  
Викторовна г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская 60, кабинет 30

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

руководствуясь 29.7; 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
ст.

рассмотрев протокол об административных правонарушениях  
от « 26 » апреля 2016г. № 54 на

гражданина (ку), должностное лицо Алексеева Елена Ивановна  
проживающего(ую) г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 375-15

Дата и место 10.09.1982г. г. Южно-Сахалинск

работающего(ую) СНТ «Связист»

в качестве председатель

(занимаемая должность)

« 25 » апреля 2016 г.

в 12 часов 30 мин.

на территории СНТ «Связист» Муниципальное образование городской округ «Город Южно-Сахалинск» расположенный по адресу: Сахалинская область г. Южно-Сахалинск, в 600м восточнее с. Елочки должностное лицо Алексеева Елена Ивановна (указывается дата, адрес и место совершения административного правонарушения, существо нарушения)

**Нарушила требования пожарной безопасности:** ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Правила противопожарного режима в РФ № 390, **а именно:**

1. В СНТ «Связист» отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре. Основание: 16 ППР РФ
2. В СНТ «Связист» отсутствуют приказы и мероприятия на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды. Основание: п. 17 ППР РФ;
3. В СНТ «Связист» пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Основание: п. 482 ППР РФ;
4. В СНТ «Связист» граничащие с лесом, не организована защитная противопожарная минерализованная полоса. Основание: п. 78 ППР РФ

За что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса  
Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1; п.2 ст.4.4, ч.2 п.4 ст. 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

Принимая во внимание п. 1 ч. 1 ст. 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях – чистосердечное раскаяние Алексеевой Е.И.  
(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

**ПОСТАНОВИЛ:**

**1. Признать виновным:**

Должностное лицо Алексееву Елену Ивановну, проживающую по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, 375-15 виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

в соответствии с протоколом № 54 составленным 26.04.2016 г.

(когда составлен протокол)

Государственным инспектором г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору Юртаевой О.В.

(кем составлен протокол)

за нарушения требований пожарной безопасности

назначить административное наказание в пределах санкции ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде предупреждение

**2. Объявить Алексеевой Елене Ивановне**

что он (она) в соответствии со ст. 30.1, ст. 30.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях настоящее постановление может быть обжаловано в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии главному государственному инспектору Сахалинской области по пожарному надзору или в городской суд

Ознакомлен(а)

✓

Алексеева Е.И.

Юртаева О.В.

Копию постановления получил «26» 04 2016 г.

(подпись, дата)

Алексеева Е.И.

(Ф.И.О.)

Копия постановления направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Постановление вступило в законную силу «    » 2016 года

(подпись должностного лица, вынесшего постановление)

Отметка об исполнении постановления

Постановление № 46 от «26» 04 2016 г.

Исполнено «    » 20 года №   

(номер финансового документа)