



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-mail:
mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление Надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 72-39-47,
Территориальный отдел надзорной деятельности города Южно-Сахалинска
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-085, факс 497-093

Предписание № 86 /1/ 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Садоводческому Некоммерческому Товариществу «Связист» далее СНТ «Связист»
Муниципальное образование городской округ «Город Южно-Сахалинск»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

С «22» апреля 2016 г. по «25» апреля 2016 г. проведена внеплановая выездная проверка
Государственным инспектором г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору майором внутренней службы
Юртаевой Олимпиадой Викторовной, в отношении СНТ «Связист» по адресу: Сахалинская область г.
Южно-Сахалинск, расположен в 600м восточнее с. Елочки.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Председателем СНТ «Связист» Алексеевой Еленой Ивановной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», и от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" необходимо выполнить следующие мероприятия:

N предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		4
Общие нарушения				
1.	В СНТ «Связист» отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре	п. 16 ППР РФ На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	03.10.2016г	
2.	В СНТ «Связист» отсутствуют приказы и мероприятия на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды.	п. 17 ППР РФ На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия: а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации; в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники; г) проведение соответствующей	03.10.2016г	

		разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.		
3.	В СНТ «Связист» дороги не очищены от снега	п.75 ППР РФ Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.	03.10.2016г	
4.	В СНТ «Связист» пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем	п.482 ППР РФ Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6.	03.10.2016г	
5.	В СНТ «Связист» граничащие с лесом, не организована защитная противопожарная минерализованная полоса.	п. 78 ППР РФ На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.	03.10.2016г	

Правила противопожарного режима в РФ № 390,

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор города Южно-Сахалинска
по пожарному надзору Юртаева О.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)
"25" апреля 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

Председатель СНТ «Связист» Алексеева Елена Ивановна ✓
(должность, фамилия, инициалы)

"25" 04 2016 г.